



LEGENDA:

UZEMNĚNÍ

- ČÍSELNÉ OZNAČENÍ ZKUŠEBNÍ SVORKY
- ZKUŠEBNÍ SVORKA SZ VČETNĚ OCHRANNÉHO ÚHELNÍKU OU DRŽÁKU DuD

- ZEMNÍ PÁSEK FeZn 30x4mm VE VÝKOPU
- MET** HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE, VÝVOD ZE ZEMNICE
 - SVORKY VE FUNKCI ZKUŠEBNÍ BUDOU VYBAVENY MOSAZNÝMI MATICEMI.
 - NA HLAVNÍ OCHRANNOU (EKVIPOTENCIÁLNÍ) PŘÍPOJNICI HOP BUDOU SAMOSTATNÝMI VODIČI CY/CYA 10–16mm² PŘÍPOJENY VŠECHNY CIZÍ VODIVÉ ČÁSTI VSTUPUJÍCÍ DO OBJEKTU (PLYN, VODA,...) DÁLE POTOM HLAVNÍ A PODR. ROZVADĚČE, VANA, KOTEL...

OCHRANA PŘED BLESKEM DLE ČSN EN 62 305 ed.2 1 AŽ 4

OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:

- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE



DPS

17. listopadu 400, 530 02 Pardubice, IČO: 05209072, www.creoplan.cz, tel.: 776 532 378, email: info@creoplan.cz

VYPRACOVAL: Ing. Tomáš Srba	KONTROLOVAL: Marek Mergl	AUTORIZOVAL: Ing. Tomáš Srba
INVESTOR: Dopravní podnik města Pardubic a.s. Teplého 2141, 530 05, Pardubice	DATUM: 08/2019	FORMÁT: 594x297
KRAJ: Pardubický	OBEC: Pardubice	MĚŘÍTKO: 1:100
STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01	STUPEŇ: DPS	ČÍSLO ZAKÁZKY: 106-18-3
NÁZEV STAVBY: Nástavba nového dispečinku nad objektem dispečinku a vestibulu vstupní části administrativní budovy DPMP a.s.	ČÍSLO SOUPRAVY: ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.9	
NÁZEV VÝKRESU: Uzemnění		